

*Affidamento Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche finalizzato alla rifunzionalizzazione e riuso, adeguamento sismico, riqualificazione energetica dell'immobile sito in C.so Umberto nn*200-206, denominato " ex albergo scuola" CUP I38B18000020006
CIG: 7471080241*

Risposta ai quesiti degli operatori economici -

Risposta al quesito n. 12

Domanda dell'operatore economico:

"Omissis"

la presente mail per chiedere se le NTC a cui fare riferimento, per la successiva progettazione, sono le NTC-2018 o le NTC 2008.

Se le norme tecniche a cui fare riferimento sono le NTC-2018 si richiede se nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la terna di laboratori accreditati, a meno che non facciano parte dell'ATI, a cui affidare il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove, in quanto nelle NTC-2018 all'articolo 8.5.3 sono previste le seguenti disposizioni:

8.5.3.Caratterizzazione meccanica dei materiali.

"...Per le prove di cui alla circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del d.P.R. 380/2001."

Risposta del R.U.P.

Con riferimento alla questione sopra esposta, si chiarisce essendo l'intervento in argomento nella fase di affidamento del servizio di progettazione, ne consegue che ai sensi dell'art. 2 del decreto 17/01/2018 (NTC 2018) le norme tecniche cui uniformarsi non possono essere che quelle relative al predetto decreto. Pertanto i prelievi in sito e le relative prove saranno eseguiti da laboratori autorizzati dal MIT.

f.to IL R.U.P. Ing. Carmelo Uccello