

AREA TECNICA

DETERMINA N° 13 DEL 01/02/2022

OGGETTO

Approvazione perizia tecnica e determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi della sede IACP di Siracusa in Via Von Platen n. 37

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che, con determina del Direttore Generale n. 76 del 29/10/2020, è stato approvato il progetto per la realizzazione del nuovo Cablaggio Strutturato, della nuova sala server, degli apparati attivi del sistema Telefonico Ibrido, del sistema di Videosorveglianza per le aree esterne/interne e del sistema di controllo degli accessi della sede dell'IACP di Siracusa, in Via Von Platen n. 37;
- Che il R.S.P.P. aziendale, con nota prot. n. 80 del 05/01/2021, inviata al Direttore Generale, evidenziava che:
 - ✓ l'impianto di rilevazione incendi, ormai vetusto, è in parte non funzionante, con particolare riferimento all'efficienza dei rilevatori di fumo ed alla centralina di comando.
 - ✓ il completo rifacimento dell'impianto determinerebbe una considerevole spesa per oltre € 40.000,00.
 - ✓ dalle analisi tecniche eseguite, si potrebbe optare per un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, un costo presunto di € 9.000,00, oltre Iva;
- Che il R.S.P.P., con la su citata nota, attendeva le necessarie disposizioni in merito alle determinazioni da assumere per disporre l'esecuzione dell'urgente intervento manutentivo, al fine di garantire i necessari requisiti di sicurezza antincendio della sede.

Ritenuto

- Che, il mancato funzionamento dell'impianto di rilevazione antincendio, rappresenta un potenziale rischio per i dipendenti dell'ente e per gli utenti esterni;
- Che è urgente dover garantire le adeguate misure di sicurezza, il Direttore Generale, con nota prot. n. 347 del 17/01/2021, disponeva al R.S.P.P. di predisporre la perizia tecnica riguardate la manutenzione dell'impianto di rilevazione incendi, in base a quanto indicato nella nota 80/2022.

Considerato

- Che il R.S.P.P. ha trasmesso, al Direttore Generale, con nota prot. n. 461 del 20/01/2022, la perizia in questione, che prevede le seguenti fasi lavorative:
 - ✓ Individuazione delle apparecchiature siano esse attive e/o non attive, a vista e/o all'interno di controsoffitti, di tutti i sensori di rilevazione fumi, di tutte le targhe di segnalazione acustico/luminosa, compresa la realizzazione della planimetria di posizionamento di tutti gli apparati esistenti.
 - ✓ Ripristino, pulizia e test funzionale di tutti i rivelatori di fumo e di tutte le targhe di segnalazione acustico/luminosa, ivi compreso il ripristino dei tratti di cavi interrotti e/o rivelatori trovati disconnessi dalla Centrale di Gestione. Compresa la realizzazione della mappa di associazione Zona/Piano come configurati sulla Centrale di Rilevazione Fumi.
 - ✓ Sostituzione degli elementi guasti e/o malfunzionanti, compreso il necessario rifacimento del percorso delle canalizzazioni e delle linee di connessione verso la Centrale di rilevazione

Fumi; compresi eventuali fori di passaggio, l'apertura/richiusura di controsoffitti e pulizia dei locali.

- ✓ Manutenzione della centrale di rilevazione e sostituzione di elementi guasti (es. batterie, led, ecc.)
- Che la perizia contempla una relazione descrittiva, il computo estimativo, l'analisi dei prezzi e il capitolato d'onere e il seguente quadro economico:

Lavori	€ 8.954,63
Iva 10%	€ 895,46
Imprevisti	€ 470,82
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€ 179,09
Importo complessivo	€ 10.500,00

- Che, anche in ragione dell'urgenza, si può procedere all'affidamento diretto in base a quanto previsto all'art. 10 del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dall'Ente, ai sensi dell'art. 51 della L. n. 108 di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 77 del 31/05/2021, che modifica l'art.1 comma 1, comma 2 lettera a) b) del D. L. n.76 del 19/07/2020 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

DETERMINA N. 13/2022

- **Di approvare** la perizia tecnica dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi della sede IACP di Siracusa in Via Von Platen n. 37, con il seguente quadro economico complessivo:

Lavori	€ 8.954,63
Iva 10%	€ 895,46
Imprevisti	€ 470,82
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€ 179,09
Importo complessivo	€ 10.500,00

- **Di impegnare** la somma necessaria sul capitolo 170 del corrente esercizio 2022;
- **Di nominare** il geom. Letterio Bitto, R.S.P.P. aziendale, Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5, 6 e 6/bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii, nonché direttore dei lavori;
- **Di procedere** all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dall'Ente, coerente con l'art. 51 della L. n. 108 di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 77 del 31/05/2021, che modifica l'art.1 comma 1, comma 2 lettera a) b) del D. L. n.76 del 19/07/2020 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

F.to Dott. Marco Cannarella