

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

DETERMINA N. 02 del 11/01/2017

OGGETTO

Approvazione fornitura e posa di impianto di compressore per climatizzazione impianto multisplit a servizio della sede dell'Ente

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

PROPOSTA REDATTA DA
(responsabile del procedimento)

Il sottoscritto responsabile dell'Area Organizzativa

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura della complessiva somma di

€ 5.971,90

sul cap. 181

Bilancio di Previsione Esercizio

2017

PRENOTAZIONE IMPEGNO

IMPEGNO DEFINITIVO

N. 6 DEL 10-01-2017

N. DEL

Siracusa, 10-01-2017



AREA ORGANIZZATIVA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile

(Paol. Rosa Giarratana)

Paol. Rosa Giarratana

Destinatari:

Presidente	<input type="checkbox"/>	Segreteria (originale)	<input type="checkbox"/>
Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	U.O. Economato e Provveditorato	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Organizzativa	<input type="checkbox"/>	U.O. Gestione Economico-Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Tecnica	<input type="checkbox"/>	U.O. Fiscale	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Gestionale	<input type="checkbox"/>	U.O. AA.GG. e del Personale	<input type="checkbox"/>

VISTO **AREA ORGANIZZATIVA** DEL DIRETTORE GENERALE



VISTO

SI RENDE ESECUTIVA

LA DETERMINA N° 02 DEL 11-01-2017

DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Cannarella)

Marco Cannarella

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

DETERMINA N. 02 del 11/01/2017

OGGETTO

Approvazione fornitura e posa di impianto di compressore per climatizzazione impianto multisplit a servizio della sede dell'Ente

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che la sede dell'ente è dotata di impianto multisplit a pompa di calore per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, i cui componenti sono prodotti dalla Mitsubishi Elettrics .

Considerato

- Che dal mese di dicembre 2016, a seguito di un parziale guasto, l'impianto non consente la climatizzazione degli uffici posti al primo piano lato ovest.
- Che tale inconveniente, considerate le sopravvenute avverse condizioni climatiche, con inusuali e repentini cali termici, determina per i dipendenti un disagio che influisce nel regolare svolgimento delle attività lavorative;
- Che è stato chiesto alla Ditta Airsystem, accreditata per l'attività di assistenza tecnica della Mitsubishi, di controllare l'impianto ed individuare la natura del guasto;
- Che la Ditta ha fatto pervenire una comunicazione acquisita al prot. dell'Ente in data 04/01/2017 al n. 87, con la quale si evidenziava la necessità di sostituire il compressore dell'unità esterna con una spesa preventivata di € 4.895,00 oltre IVA;
- Che a seguito di indagine effettuata sul ME.PA non sono stati trovati progetti riguardanti interventi di riparazione per cui è possibile utilizzare una diversa forma di affidamento;
- che, in considerazione dell'urgenza di eseguire la riparazione, e del modesto importo preventivato, ampiamente inferiore ad € 40.000,00, è consentito effettuare l'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
- che il preventivo prodotto dalla Ditta può ritenersi congruo per cui si può affidare direttamente alla ditta Airsystem di Simone Castro con sede in Catania via Mafalda di Savoia, 13 C.F.: CSTGPP78R30C351I, P.IVA: 04089240875, la fornitura e messa in opera di n. 1 compressore per la climatizzazione dell'ala Ovest a primo piano dell'Ente per un importo di € 4.895,00 oltre IVA.
- Ritenuto urgente e indifferibile procedere a ripristinare le condizioni di confort minime nei luoghi di lavoro;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA N. 02/2017

- di affidare ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. lgs n. 50/2016 alla ditta Airsystem di Simone Castro con sede in Catania via Mafalda di Savoia, 13 C.F.: CSTGPP78R30C351I, P.IVA: 04089240875, la fornitura e messa in opera di n. 1 compressore per la climatizzazione dell'ala Ovest a primo piano dell'Ente per un importo di € 4.895,00 oltre IVA;
- di impegnare la somma di € 4.895,00 oltre IVA dal capitolo 171 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.



IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Carmelo Uccello)